

Обява за инвестиционно предложение



На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ръководството на ТЕЦ „Марица 3“ АД, Димитровград уведомява всички засегнати лица, че има следното инвестиционно предложение /ИП/:

„Реконструкция на котел тип ОР – 3806 на ТЕЦ „Марица 3“ АД за инсталиране на скарно горивно устройство в долната част на пещна камера“

Инвестиционното предложение предвижда закупуване, монтиране и въвеждане в експлоатация на скарно горивно устройство за изгаряне на биомаса и/или въглища, вградено в съществуващ котел тип ОР – 3806 на ТЕЦ „Марица 3“ АД.

Реконструкцията ще се извърши в рамките на котелен цех, без да се използва допълнителна площ.

Предвижда се използваните горива да са Биомаса и въглища, разрешени с действащото Комплексно разрешително на горивната инсталация на „ТЕЦ Марица 3“ АД.

Капацитет на скарата – 20 MW. Капацитета на котела остава непроменен като разхода на гориво през основните горелки се намалява за сметка на подаваното върху скарата гориво.

Биомасата се определя като възобновяем източник със значителен потенциал за производство на енергия. Изгарянето на биомаса не само дава възможност за производство на топлинна и електроенергия, но и подпомага опазването на околната среда поради оползотворяването на различни органични материали в процеса на производство. Той се явява и сравнително чисто гориво и използването му спомага за редуциране на вредните емисии в атмосферата.

Инвестиционното предложение съответства на предназначението и осъществяваната в имота дейност, и не влиза в противоречие с начина на ползване на съседните имоти.

ИП ще се реализира на площадката на ТЕЦ "Марица 3" АД

В резултат на изграждане на инсталацията и свързването и с вътрешноплощадковата инфраструктура в имота, се очаква образуване на строителни отпадъци от група 17 - желязо и стомана, които ще се образуват при изграждане на металната конструкция. Третирането на образуваните строителни отпадъци ще се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.).

При реализацията на предложението няма да бъдат емитирани приоритетни и/или опасни вещества по смисъла на Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 от Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

При експлоатацията на новата инсталация за скарно изгаряне ще се образуват отпадъци, които по вид, количество и начин на третиране няма да се различават от вече образуваните се от горивната инсталация на ТЕЦ Марица 3 АД. Същите ще се подават заедно с шлаката от основните горелки към съществуващата шлакова вана с хидравличен затвор.

Няма да настъпят промени в хидроложките и хидрогеоложките условия в района.

Не се очаква отрицателно въздействие върху водите и техния режим.

Не се предвижда употреба, производство или съхранение на опасни химични вещества.

Контакти:

ТЕЦ "Марица 3" АД, Димитровград,

Промислена зона,

п.к. 6400

Тел: (0391) 64-103

E-mail: m3dim@tec-marica3.com; info@tec-marica3.com